

Bacnet Port

Frage:

Kann der Bacnet Port bei der BLACKFIN (UMG508,509,512,604,605, UMG96RM-E) Serie geändert werden ?

Antwort:

Der BACnet Port kann nur beim UMG96RM-E geändert werden [UMG96RM-E - BACnet Port ändern \(BAC0 / BAC1\)](#)

Frage:

Kann der BBMD Port bei der BLACKFIN (UMG508,509,512,604,605, UMG96RM-E) Serie geändert werden ?

Ja der BBMD Port kann mit Hilfe der GridVis geändert werden. Der BBMD Port steht aber nicht in der init.jas, sondern in der GridVis.jas!

