

Anzahl der Words pro Modbus Telegramm

Eine Modbus Anfrage darf bei den Messgeräten UMG103->UMG512 nicht größer als 100 Word bzw. 200 Bytes sein.

Bei dem UMG96S dürfen es nicht mehr als 118 Byte, d.h. 59 Word sein.