

# Macht die Schaltsekunde bei unseren Geräten Probleme ?

**Betrifft:** UMG104,604,605,508,509,511,512, UMG96RM-E, ProData II

Das Jahr 2016 ist länger als üblich. Für einen Zeitausgleich wird am 31.12.2016 eine Schaltsekunde eingefügt. Macht diese Schaltsekunde Probleme ?  
Antwort: Es sind keine Probleme bekannt. Es gab bereits eine Schaltsekunde am 30.06.2015 um 23:59:59. Die Geräte haben das ohne Probleme verarbeitet.