

Virtuelles Gerät - Historische Werte mit verschiedenen Zeitbasen

Wenn in einem Quellgerät ein Wert, z.B. Bezogene Wirkarbeit, mit unterschiedlichen Zeitbasen (1s, 15min, 1h) aufgezeichnet wurde, verwendet das virtuelle Gerät **immer** den Wert mit der **größten** Zeitbasis aus der Datenbank. Hier also die Werte mit einer Zeitbasis von 1h.

PS: Dies gilt auch für das Dashboard in der GridVis (Übersicht Energie- und Leistungswerte).