



# UMG20CM - Wichtiger Hinweis zum Firmware Update

Um ein Firmwareupdate bei einem UMG20CM durchführen zu können, muss das Modbusmaster Timeout im Master auf **1000** ms erhöht werden. Nach dem Firmware Update muss das Timeout wieder auf 450ms gestellt werden.

Übertragen	Übertragen an ..	Erneut laden	Werkseinstellungen	Speichere in Datei	Lade von Datei
Identität	Geräte ID				
Wandler	Geräte ID <input type="text" value="1"/>  Verwendung für RS232(Modbus), RS485(Modbus) und Profibus				
Phasenzuordnung	RS485				
Anschlussvarianten	Modus <input type="text" value="Modbus-Master(Gateway)"/>				
Nominalwerte	Baudrate <input type="text" value="115200 Baud"/>				
Ereignisse	Modbusmaster Timeout <input type="text" value="1000"/>  Millisek. (Nur für Geräte				
Ereignisaufzeichnung	Wenn Sie diese Einstellungen verändern können Sie die Verbindung zu Ihrem Gerät verlieren.				
Geräteausfall-Ereignis	In diesem Falle müssen Sie die Verbindungseinstellungen neu konfigurieren.				
Transienten					
Transientenaufzeichnung					
Mittelungszeiten					
Aufzeichnungskonfiguration					
Speicherkonfiguration					