UMG96RM -> E - Berechnung Messbereich

Betrifft: UMG96RM /-CBM /-P /-PN /-E

Wie kommen die Messbereiche der Leistungen bzw. Energien zustande?

Nennstrom = 5A

Messbereich Strom $\leq 6A$

Nennspannung U L-N $\leq 250V$

Messbereich U L-N $\leq 300V$

Der Messbereich für zum Beispiel die Gesamt-Wirkleistung liegt bei $3 \times 300V \times 6A = 5.4KW$