

UMG96RM-CBM->96RM-E - Wie kann man die Zeitzone einstellen?

Betrifft: UMG96RM-CBM/-P/-E

- kann am Gerät keine Zeitzone eingestellt werden.
- können am Gerät keine Zeitpunkte für die Sommer-/Winterzeitschaltung eingestellt werden.

Im Gerätedisplay sind keine Zeitangaben abrufbar, die die Angabe der Zeitzone erforderlich machen.

Im Gerät erfolgen alle Zeitangaben in UTC.

UMG96RM-E, Auszug Modbus-Adressenliste					
Adresse	Format	RD/WR	Einheit	Bezeichnung	Bemerkung
20002	INT	RD	sek.	._SYSTIME_RO	UTC, Auflösung 1sek.
20004	INT	WR	sek.	._SYSTIME	UTC, Auflösung 1sek.
21253	LONG64	RD	2ns	._REALTIME	UTC, Auflösung 2ns

Wird die Zeitzone für Geräte-Homepage benötigt, so muss das entsprechend auf der Gerätehomepage realisiert werden.

Die UMG96RM Standard Homepage nutzt den Java Script Zeitzone Offset. Daher wird auf der Homepage immer die Zeit des PC's angezeigt. Sollte das Gerät in einer anderen Zeitzone liegen (andere Zeitzone als der genutzte PC), wird demnach nicht die Zeit des Gerätes, sondern die Zeit des PC's angezeigt.