

UMG96RM-E - DGU V3 (ehemals BGV A3) und UMG96RM-E

Betrifft: UMG96RM-E

Frage:

Bei einer Tagung hörte ich von einem Teilnehmer, dass der Einsatz Ihres UMG96RM-E und die ständige Präsenz von Fachpersonal (sprich Instandhaltung) die 4-jährige Prüfung von ortsfesten Geräten ersetzen. Ist das so richtig?

Antwort:

Das UMG96RME ersetzt die DGUV3 (BGVA3) Prüfung **nicht**, sondern erleichtert die Prüfung von ortsfesten elektrischen Anlagen (siehe Anhang). Die Prüffrist kann gegebenenfalls verlängert werden. Das Risiko liegt immer beim Betreiber der Anlage.

Prüfung?

Entbindet nicht folgende Punkte durchzuführen:

- Sichtprüfung auf äußerlich erkennbare Mängel
- Schutzmaßnahmen und Abschaltbedingungen
- Schleifenwiderstände (Prüfung der Durchgängigkeit von Schutzleitern)
- Funktionsprüfung

Folgender Punkt wird erfüllt:

Isolationswiderstände

Die Prüfschärfe und Umfang kann durch eine kontinuierliche Überwachung reduziert werden. Die Prüffristen und Umfang sind anwendungsbedingt festzulegen.

Sprechen Sie mit dem Betreiber und holen Sie falls erforderlich einen Sachverständigen und/oder die Berufsgenossenschaft mit ins Boot!

Anhang: [Auszug aus Normen und Empfehlungen zum Thema RCM 2.pdf](#)