

UMG96RM-E - Rücksetzen der Zählerstände über Modbus

Betrifft: UMG96RM-E

Die Zählstände der Digital Eingänge 1-3 lassen sich über Modbus beschreiben. Somit kann mit dem ModBus Diagnose Tool der Zählstand zurückgesetzt werden.

10329 Dig.-Eingang 1

10331 Dig.-Eingang 2

10333 Dig.-Eingang 3