


UMG96RM-E - Temperaturoffset

Betrifft: UMG96RM-E

Frage: Kann ein Temperaturoffset für den Temperatureingang eingestellt werden ?

Antwort: Ja das ist möglich

A.) Über die GridVis:



B:) Über Modbus:

Die Einstellung erfolgt über die folgenden Modbusadressen:

- **21258** FLOAT Offset for thermoelement measurements 1
- **21260** FLOAT Offset for thermoelement measurements 2