

EM - Messverfahren

Betrifft: EM alle Varianten

Abtastfrequenz = 3,25kHz

Effektivwertberechnung: 840ms

Frequenzbereich: 49-51Hz

Genauigkeit:

$\pm 0,1$ Hz Frequenz

$\pm 0,4$ V Spannung

$\pm 1\%$ ($I_{\min}$ – $I_{\max}$)

Leistung und Energie nach EN 50470-1 and EN 50470-3