

Solvimus - Einstellung bei batterieversorgten MBus Zählern

Bei batterieversorgten MBus Zählern darf die MBus Auslesezeit im Gateway nicht zu kurz eingestellt werden. Die beste Einstellung ist 15 Minuten, da die Energiespareinstellung der Zähler kleinere Taktungen nicht zulässt.