

# UMG96RM-E - Rücksetzen der Zählerstände über Modbus

**Betrifft:** UMG96RM-E

Die Zählstände der Digital Eingänge 1-3 lassen sich über Modbus beschreiben. Somit kann mit dem ModBus Diagnose Tool der Zählstand zurückgesetzt werden.

**10329 Dig.-Eingang 1**

**10331 Dig.-Eingang 2**

**10333 Dig.-Eingang 3**